



Jako zwiad pozostawiając blaszane pokrycie dachu. Wzdłuż pokazanych linii należy ze szczególną starannością sprawdzić połączeń arkuszy blachy. Wszystkie wystające ponad dach elementy budowlane i instalacyjne należy chronić wodami poziomymi niskimi, iglicami odgromowymi lub wykorzystując ich blaszane obróbki. Wszystkie elementy instalacji odgromowej na dachu przyłączyć do arkuszy.

Obróbki blaszarskie, metalowe kłódki kominarskie i płotki przeciwśnieżne gminy i rury spustowe łączyć do blaszanego pokrycia dachu.

Przewody odgromowiadzące wykonac na uchwytych drutem stalowym o średnicy 8mm, układanym w rurkach grubościennych w warstwie ocieplenia budynku.

Przewody odgromowiadzące łączyć do wypustów z uzłomu fundamentowego (w/g opracowania konstrukcyj) poprzez złącza kontrolne zlokalizowane w studzienkach

"STUDIO ARCHITEKTURY" Lech Ryszawa		Umowa nr 1/2014	
Objekt: Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie na działce nr 14/5 przy ul. Aleja Wojska Polskiego 4.		Nr rys. 10/22	
Nazwa rys. RZUT DACHU - Instalacja odgromowa		Skala 1:100	
projektant	mgr inż. Adam Dubowski	Upr. BA.01888 PDLUE/028001	10.11.2014
		podpisy	

OWIECIA® SYSTEMY INSTALACJE SYSTEMY