



Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Spółka z o.o.

18-300 Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II 5, tel/fax: 086 -271 31 92; 086 -271 31 98

KRS 0000137510
Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy
NIP 723-11-47-416
REGON 450155582

Kapitał zakładowy 24 975 000,00 zł
Nr rachunku bankowego 76 1020 1332 0000 1702 0407 2872
PKO BP
www.zciw.com
sekretariat@zciw.com

Zambrów, dnia 04.09.2014 r.

L.dz. 1771/2014

**Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
im. Witolda Lutosławskiego
Al. Wojska Polskiego 4
18-300 Zambrów**

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nieruchomości przy ul. Al. Wojska Polskiego w Zambrowie.

Na podstawie Ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, oraz złożonego wniosku z dnia 27.08.2014 r. Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o., podaje następujące warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przewidywanej rozbudowy budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Al. Woj. Polskiego 4 w Zambrowie.

1. Miejsce włączenia przyłącza wodociągowego – istniejący wodociąg dn 200 mm zlokalizowany w ul. Al. Wojska Polskiego, ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscu przyłączenia wynosi 0,05- 0,35 MPa.
2. Istnieje możliwość zasilania w wodę projektowanego budynku z wykorzystaniem istniejącego przyłącza wodociągowego dn 50 mm do budynku Szkoły Muzycznej.
Wykorzystanie istniejącego przyłącza wodociągowego do zasilania w wodę projektowanego budynku uzależnione będzie od oceny i obliczeń wykonanych przez biuro projektowe.
3. Do budowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PE oznakowanych taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną, oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem.
4. Odprowadzenie ścieków gospodarczych z nieruchomości wykonać do istniejącego przyłącza sanitarnego zlokalizowanego na terenie nieruchomości.
5. Przyłącze wykonać z rur PVC 160 mm, oraz studnie rewizyjne tworzywowe lub z kręgów betonowych.
6. W przypadku montażu urządzeń kanalizacyjnych poniżej poziomu terenu, należy przewidzieć montaż urządzeń przeciw-zalewowych na instalacji wewnętrznej.
7. **Niniejsze warunki przewidują odprowadzanie tylko ścieków sanitarnych i pod żadnym pozorem nie wolno odprowadzać wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.**
8. Na powyższe należy opracować dokumentację wykonawczą i uzgodnić ją w naszym Przedsiębiorstwie.
9. Roboty może wykonać osoba lub firma specjalistyczna.
10. O rozpoczęciu robót powiadomić Z. C. i W. Sp. z o.o.
11. Z. C. i W. Sp. z o.o. zastrzega sobie wyłączność na wykonanie włączenia (wcinki) do wodociągu.
12. W węźle wodomierzowym należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy oraz wykonać podejście pod wodomierz główny.
13. Wodomierz główny dostarcza Z. C. i W. Sp. z o.o.
14. **Po wykonaniu przyłączy i przed ich zasypaniem konieczne jest wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, oraz protokółarny odbiór techniczny przez pracownika Z. C. i W. Sp. z o.o.**
15. Przedsiębiorstwo zapewnia dostawę wody i odprowadzanie ścieków na podstawie zawartej pisemnej umowy z Z. C. i W. Sp. z o.o., po wybudowaniu przyłącza zgodnie z wydanymi warunkami i złożeniu wniosku na realizację tych usług.

PREZES SPÓŁKI

inż. Stefan Piszczałowski

W P Ł Y N Ę Ł O

dnia 5.09.2014

L.dz. 1771/2014. Zał.