

WYKAZ URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH

Ozn.	Wyszczególnienie	Ilość	Producent, dystrybutor
1N-1	Rekupator jednostka wewnętrzna - kanałowa LGH-200RX5 Q=2000 m ³ /h z kompletną automatyką	2 kpl.	Producent: Mitsubishi
1N-4	Jednostka wewnętrzna - kanałowa PEAD-RP100JAQ Q chł.=10,0 kW	2 szt.	
1N-4a	Agregat chłodniczy typu PUHZ-ZRP100YKA o mocy chłodniczej 10 kW, pobór mocy zestawu N=2.63 kW, 3x400V z kompletną automatyką	2kpl.	
2N/W-1	Rekuperator – jednostka wewnętrzna LGH-40ES Q=400 m ³ /h z kompletną automatyką	1kpl.	
1N-32	Nawiewnik wirowy ze zmienną strugą powietrza VD ϕ 315 ze skrzynką rozprężną o przekroju okrągłym	6	Producent: STRULIK
1W-1	Szczelinowy wywiewnik sufitowy VZSa 3-1000	5	Producent: SWEGON
1W-19	Okrągły wywiewnik talerzowy RKTa 200	10	
1W-24	Kratka wywiewna GRLc 600x300 z ramką FHAA	4	
1N-37	Okrągły nawiewnik plastikowy VLI ϕ 160	4	
1N-8 1N-16 1W-34	Kłapa p. poź. EU/PL/BxHxL/Z00 400x400x500 400x300x500 600x400x500	1 1 1	Producent: TROX TECHNIK ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno
1W-3 1N-33	Regulator stałego przepływu powietrza VFL 160 VFL 250	5 1	
CZ-1	Kratka czerpna CSQ 400x300	4	Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o. POLSKA 05-552 Wola Mrokowska, Aleja Krakowska 10
1W-58	Wyrzutnia ścienna WSQ 800x400	1	
2N/W-2	Czerpnia i wyrzutnia ścienna UELA 200	2	
	DECOR 200 CRZ	6	Producent: Venture Industries sp.z o.o. ul. Mokra 27 05-092 Łomianki-Kiełpin
	Przewód elastyczny VENTAL ϕ 160 L = 4m ϕ 250 L = 2m ϕ 315 L = 10m		

UWAGA: Podane w niniejszym opracowaniu rozwiązania materiałowe należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.

Opracowała : mgr inż. G. Siemiończyk